

---

## SOLICITAÇÃO DE REPARO BANHEIROS RESTAURANTE

1 mensagem

---

Diego Bastos do Nascimento Martins <diego.bastos@ifce.edu.br>

4 de julho de 2022 11:43

Para: "infra.maracanau - IFCE CAMPUS MARACANAÚ" <infra.maracanau@ifce.edu.br>

Prezados,

Solicito uma avaliação das condições hidrossanitárias dos banheiros de uso dos alunos no Restaurante Acadêmico. As pias dos banheiros masculino, feminino e de cadeirantes estão com vazamentos direto para o chão do banheiro, pois os sifões das mesmas encontram-se quebrados por ressecamento e tempo de uso. Além disso, alguns dos sanitários apresentam defeitos, onde no banheiro feminino, ao acionar a descarga, é derramada água fora do vaso que vai para o chão, e no banheiro masculino há derramamento contínuo em um dos aparelhos.

O chamado já foi aberto por meio da intranet, mas segue reforço para atendimento e resolução dos problemas apresentados.

Seguem fotos para análise.

Atenciosamente,


Diego Bastos  
Nutricionista IFCE Maracanaú

---

### 3 anexos



WhatsApp Image 2022-07-04 at 11.33.04.jpeg  
86K



WhatsApp Image 2022-07-04 at 11.33.03.jpeg  
64K



WhatsApp Image 2022-07-04 at 11.33.04 (1).jpeg  
82K