



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Av. Parque Central, S/N - Bairro Distrito Industrial I - CEP 61939-140 - Maracanaú - CE - www.ifce.edu.br

Ofício nº 3/2022/SNUTRI-MAR/CAE-MAR/DE-MAR/DG-MAR/MARACANAU-IFCE

Maracanaú, 29 de março de 2022.

Aos Senhores,

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento do *Campus* Maracanaú

Coordenador de Infraestrutura

IFCE - Instituto Federal do Ceará

Assunto: Ocorrências de vazamentos e problemas estruturais no restaurante

Prezados,

Informo que, com as constantes chuvas, permanecem os vazamentos ao longo do refeitório e áreas de trabalho no interior da cozinha. Também informo que, na data de hoje 29/03/2022, ocorreu um incidente em que uma das placas do forro do teto da cozinha caiu, por conta do acúmulo de água de vazamento do teto, durante o horário de trabalho dos funcionários da cozinha, quase acidentando um dos funcionários, colocando em risco toda a equipe de trabalho do restaurante. Foi identificado que outras placas também estavam em risco por conta do acúmulo de água. É importante ressaltar que no interior da cozinha existe uma subestação de energia de cabine metálica, que também está sob as mesmas placas mencionadas, em que, caso haja um vazamento no local, coloca em grave risco toda a equipe de trabalho.

Diante do exposto, solicito à administração e ao setor responsável pela infraestrutura uma avaliação criteriosa e a correção urgente acerca de toda a estrutura do teto e do forro do restaurante acadêmico. Abaixo seguem fotos registradas acerca do vazamento no interior da cozinha:





Documento assinado eletronicamente por **Diego Bastos do Nascimento Martins, Nutricionista**, em 29/03/2022, às 16:06, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3573050** e o código CRC **26568AA4**.